202419120184

中国认可
检测
TESTING
CNAS L23122

检 验 报 告

报告编号：GBTG100571122

产品名称：单玻镁岩棉板

产品型号：100mm厚

检验类别：委托检验

委托单位：浙江艾绿净化科技有限公司

广东省宝通质量检测有限公司

检验检测专用章

ibjQlv0 3icO3eY

地 址：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房 邮 编：528325
电 话：4007057668 邮 箱：service@gd-zzjc.com 网 址：http://www.gd-zzjc.com

声 明

1、 报告应盖章位置无检验检测专用章或检测单位公章无效。

2、 未经许可本报告不得部分复制，复制报告未重新加盖红色检验检测专用章或检测单位公章无效。

3、 报告无主检、审核、批准人签章无效及报告涂改无效。

4、 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出书面意见，逾期不予受理。

5、 本报告结果仅对委托样品有效。

广东省宝通质量检测有限公司

检验概要			
产品名称	单玻镁岩棉板	委托单位	浙江艾绿净化科技有限公司
型号规格	100mm厚	委托单位地址	浙江省湖州市安吉县梅溪镇工业园区港航大道186号
数　　量	3 块	生产者(制造商)	浙江艾绿净化科技有限公司
商　　标	/	生产者(制造商)地址	浙江省湖州市安吉县梅溪镇工业园区港航大道186号
		检验类别	委托检验
来样方式	委托方送检	样品状态	完好
抽样日期	2025年08月21日	检验日期	2025年08月21日至 2025年09月05日
检验地点	广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房		
样品说明	样品完好		
检验依据	GB/T 25975-2018、GB/T 9978.1-2008		
检验项目	全部适用项目		
检验结果	所检项目均符合检验依据要求。		
试验结论	合格		

主 检：黄伟千	日 期：2025年09月05日	广东省宝通质量检测有限公司 （盖章） 检验检测专用章
审 核：黄梅	日 期：2025年09月05日	
批 准：卢宏彬	日 期：2025年09月05日	

广东省宝通质量检测有限公司

序号	检验项目		技术要求	检验结果	判定结论
1	外观质量		表面平整，无影响使用的伤痕、污迹、裂纹。	符合要求	合格
2	尺寸，mm（厚度）	板材	100	100	合格
		彩钢板面	0.5	0.5	合格
		玻镁板面	5	5	合格
3	密度，kg/m^3		120	120	合格
4	导热系数，W/（m·k）		≤0.40	0.038	合格
5	抗拉强度，kPa		≥40	65	合格
6	质量吸湿率，%		≤5.0	2.1	合格
7	憎水率，%		≥98	99.5	合格
8	酸度系数		≥1.6	1.8	合格
9	耐火性能	完整性	板材丧失完整性：棉垫被点燃，缝隙探棒可以穿过（Φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内且沿裂缝方向移动150mm长度；Φ25mm缝隙探棒穿过试件进入炉内），试件背火面出现火焰并持续时间超过10s。	180min，棉垫未被点燃，未出现贯通至试验炉内的裂缝，背火面未出现火焰，试件未丧失完整性。	180min
		隔热性	丧失隔热性：试件背火面的平均温度温升超过初始平均温度140℃；任意一点位置的温度温升超过初始平均温度180℃。	180min，背火面的平均温升89℃，试件背火面最高温升97℃，未丧失隔热性。	

（以下空白）

******** 正文结束 ********