CBT

CMA 202419120184

ilac-MRA

CNAS 中国认可 检测 TESTING CNAS L23122

检 验 报 告

报告编号：CBT10502181961

样品名称：双层玻璃视窗

样品型号：600*2400mm

检验类别：委托检验

委托单位：浙江艾绿净化科技有限公司

广东省宝通质量检测有限公司

广东省宝通质量检测有限公司 检验检测专用章

E10iQkw mBcxIM5

地 址：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房 邮 编：528325
电 话：4007057668 邮 箱：service@zzjc-lab.com 网 址：http://www.zzjc-lab.com

声 明

1、 报告应盖章位置无检验检测专用章或检测单位公章无效。

2、 未经许可本报告不得部分复制，复制报告未重新加盖红色检验检测专用章或检测单位公章无效。

3、 报告无主检、审核、批准人签章无效及报告涂改无效。

4、 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出书面意见，逾期不予受理。

5、 本报告结果仅对委托样品有效。

广东省宝通质量检测有限公司

检验概要			
样品名称	双层玻璃视窗	委托单位	浙江艾绿净化科技有限公司
型号规格	600*2400mm	委托单位地址	浙江省湖州市安吉县梅溪镇工业园区港航大道186号
商　　标	/	生产者(制造商)	浙江艾绿净化科技有限公司
数　　量	1樘	生产者(制造商)地址	浙江省湖州市安吉县梅溪镇工业园区港航大道186号
附加型号	宽600~7100mm，高600~5000mm		
样品编号	01	检验类别	委托检验
来样方式	委托方送样	样品状态	完好
送样日期	2025年10月07日	检验日期	2025年10月10日至 2025年10月22日
检验地点	广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房		
检验依据	GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》 GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 8478-2020《铝合金门窗》		
判定依据	企业技术条件		
检验项目	见下页检验详情		
检验结果	所检项目均符合检验依据要求。		
试验结论	合格		

主 检：黄伟千	日 期：2025年10月22日	广东省宝通质量检测有限公司 （盖章）
审 核：黄梅	日 期：2025年10月22日	
批 准：卢强彬	日 期：2025年10月22日	

广东省宝通质量检测有限公司

序号	检验项目	单位	技术标准	检验结果	判定
1	外观质量	——	产品表面不应有铝屑、毛刺、油污或其他污迹;密封胶缝应连续、平滑，连接处不应有外溢的胶粘剂;密封胶条应安装到位，四角应镶嵌可靠，不应有脱开的现象。门窗框扇铝合金型材表面没有明显的色差、凹凸不平、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。玻璃表面应无明显色差、划痕和擦伤。	符合要求	合格
2	装配质量	——	门窗框、扇杆件连接牢固，装配间隙应进行有效的密封，紧固件就位平正，并进行密封处理。	符合要求	合格
3	构造	——	门窗框、扇杆件的连接构造可靠，人接触的部位应平整，具有使用的安全性。	符合要求	合格
4	碎片状态	——	平面钢化玻璃碎片试验后，任何50mm×50mm区域内的碎片数大于30片	符合要求（46、48）	合格
5	水密性能	Pa	水密性能设计值400Pa，设计值压力作用下15min无渗漏	符合要求	合格
备注	根据企业技术条件要求，对产品进行合格性判定数量:一樘。				

---------正文结束---------